



2025 年 7 月 1 日

各 位

日軽エンジニアリング株式会社

アルミろう付けハニカムパネルの不燃材料における大臣認定のお詫びとお知らせ

日頃より弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

弊社が 2014 年 7 月から 2024 年 3 月まで販売出荷しました「アルミろう付けハニカムパネル」の一部製品において、国土交通大臣認定を受けた仕様と異なる仕様で出荷していたことが判明しました（以下「本件」という）。お客様には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

なお、当該製品につきましては、建築基準法で定められている対象条文に基づき評価機関で性能評価した結果、新たに国土交通大臣の認定を取得しましたので引き続き安心してご使用いただけます。

この度の事象を真摯に受け止め、不備を是正し全社を挙げて再発防止に努めてまいりますので、今後ともご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

記

【対象製品】

駅前広場、連絡通路、バスシェルター、庇（ひさし）等に使用される「アルミろう付けハニカムパネル」

【旧認定番号および性能評価番号】

認定番号：NM - 3811

性能評価番号：GBRC 建評-13-021A-044

認定を受けた構造方法等の名称：アルミニウム合金 ブレージングシートコア充てん/両面合樹脂
塗装 アルミニウム合金板

【不適合の内容】

- ①「材料構成の表面材」へのパテ使用
 - ・大臣認定に記載されていない補修材のパテを製品に使用した。
- ②「材料構成の表面材の表面塗装厚さで 110 μ m 以下」の不適合
 - ・大臣認定「表面塗装厚さ 110 μ m 以下」を超える不適合品を販売した。

【対象物件と販売出荷期間】

表 1 認定番号 NM-3811 の全販売出荷件数と数量(2014 年 1 月～2024 年 3 月 31 日)

年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	合計
件数	45	23	31	32	36	27	18	19	16	3	250
数量(㎡)	3,957	2,650	2,253	2,441	5,609	2,290	1,753	1,599	1,234	49	23,835

【販売出荷期間】(認定取得：2014 年 1 月、販売開始：2014 年 7 月、販売終了 2024 年 3 月)
2014 年 7 月から 2024 年 3 月

【新規取得認定番号および性能評価番号】

認定番号：NM - 5978

性能評価番号：GBRC 建評-24-021A-108 GBRC 建評-24-021A-109

GBRC 建評-24-021A-110 GBRC 建評-24-021A-111

GBRC 建評-24-021A-112 GBRC 建評-24-021A-113

認定を受けた構造方法等の名称：アルミニウム 合金 ブレージングシートコア 充てん/合成樹脂塗装
アルミニウム合金板

【本件が発生した原因】

- ・弊社が製造委託先から調達する製品に大臣認定を受けた仕様にはないパテを使用したにもかかわらず、部分的使用に限られていたため申請する必要があると判断しました。
- ・弊社が仕様を設定した時点から生産終了まで、委託先から調達する製品について、大臣認定を受けた仕様と照合するプロセスがなかったため、製品の仕様が認定を受けた仕様と異なっていたことを検出できませんでした。

【再発防止策】

- ・弊社が新規で大臣認定を取得するとき及び仕様変更を行うときは、営業、設計技術、製造および品質保証の複数部門が品質審査会にて確認することに弊社の社内基準を変更いたします。
- ・建築基準法をはじめとする適用法令やコンプライアンスについての教育を徹底し、再発防止に向け、お客様をはじめ関係者の皆様の信頼回復に努めます。

【今後の対応】

対象物件 250 件については全件について速やかに弊社からお客様にご説明に伺います。

以上

本件に関するお問い合わせ

日軽エンジニアリング株式会社 都市景観営業部

TEL：03-6810-7473 (月～金) 9:00～17:30