



2025年7月1日

各位

日軽エンジニアリング株式会社

アルミ接着ハニカムパネルの耐火材料における大臣認定のお詫びとお知らせ

日頃より弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

このたび、弊社が国土交通大臣の認定（以下、大臣認定）を受け、2013年11月に販売しました1物件において使用した製品「アルミ接着ハニカムパネル」が、大臣認定を受けた仕様と一部異なる仕様で出荷していたことが判明しました。

当該のお客様はもとより、関係者様にご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

当社はこのたびの事象を厳粛に受け止め、迅速な是正を実施するとともに、全社を挙げて再発防止に努めてまいります。

なお、当該製品につきましては、建築基準法で定められている必要な耐火性能を満たしており、新たに国土交通大臣の認定を取得しましたので、引き続き安心してご使用いただけます。

この度の事象を真摯に受け止め、不備を是正し全社を挙げて再発防止に努めてまいりますので、今後ともご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

記

【対象製品】

駅前広場、連絡通路、バスシェルター、庇（ひさし）等に使用される「アルミ接着ハニカムパネル」

【旧認定番号および性能評価番号】

認定番号：FP030RF - 1054

性能評価番号：第 KE-C003-10 号

認定を受けた構造方法等の名称：アルミナシリケート系繊維フェルト裏張 / アルミニウムハニカムコア充てん両面塗装 アルミニウム合金板製屋根

【不適合の内容】

大臣認定書に記載されたパネルの支点間距離の最大値の4000mmを超えた4901mmの製品を販売出荷しました。これは自社保有の他大臣認定と混同したため、認定範囲の支点間距離を超える値で製作・施工してしまいました。

【対応】

支点間距離 4901mm を超える 4950 mmにて耐火試験を実施し、耐火性能を満足することを確認。新規の大臣認定を取得しました。

【新規取得認定番号】

認定番号：FP030RF - 2064

性能評価番号：第 KC-C006-24 号

認定を受けた構造方法等の名称：アルミナシリケート系繊維フェルト裏張 / アルミニウムハニカムコア充てん両面塗装アルミニウム合金板製屋根

【今後の対応】

当社は建築基準法をはじめとする適用法令やコンプライアンスについての教育を徹底し、再発防止に向け、お客様をはじめ関係者の皆様の信頼回復に努めます。

以上

本件に関するお問い合わせ

日軽エンジニアリング株式会社 都市景観営業部

TEL：03-6810-7473 (月～金) 9:00～17:30